

ANEXO B: Detalles de Ingeniería Sistemas de Planta

Fusion Reactor LinealFRC6T Gatling (CERN-DOI-REGISTERED)

© <https://openfusionfoundation.org>

2026

Contents

ANEXO B. Ingeniería Detallada: Sistemas de Planta y Mantenibilidad.	2
(A). Macro-Arquitectura, Obra Civil y Logística Espacial	2
1. Resumen Operativo y Topología Global	2
2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)	3
3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)	4
4. Termohidráulica, Balances y Ecuaciones Rectoras	5
5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones	6
(B). Bucle Primario y Termohidráulica Nuclear (Circuito FLiBe)	8
1. Resumen Operativo y Topología Global	8
2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)	8
3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)	9
4. Termohidráulica, Balances y Ecuaciones Rectoras	10
5. Integración Doctrinal y Mitigación de Fricciones	11
(C). Foso Térmico Intermedio y Control Químico (Circuito de Helio)	13
1. Resumen Operativo y Topología Global	13
2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)	13
3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)	14
4. Termohidráulica, Química y Ecuaciones Rectoras	15
5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones	16
(D). Ecosistema de Respiración UHV y Refinería Isotópica (Ciclo de Combustible)	17
1. Resumen Operativo y Topología Global	17
2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)	18
3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)	18
4. Termohidráulica, Química y Ecuaciones Rectoras	19
5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones	20
(E). Isla de Potencia Civil y Sumidero Térmico (BOP)	23
1. Resumen Operativo y Topología Global	23
2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)	23
3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)	24
4. Termohidráulica, Balances y Ecuaciones Rectoras	25
5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones	25
(F). Soporte Vital Criogénico y Aislamiento Magnético (Helio a 4 K)	28
1. Resumen Operativo y Topología Global	28
2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)	28
3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)	29

4. Termodinámica, Electromagnetismo y Ecuaciones Rectoras	30
5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones	31
(G). Auditoría de Coherencia Transversal y Cierre de Planta	33
1. Objetivo de la Auditoría Sistémica	33
2. Transferencia Térmica y Barométrica (Flujo de Calor)	33
3. Cierre del Ciclo de Combustible (Balance de Masas)	34
4. Presupuesto Eléctrico Parasitario (Balance Financiero)	35
5. Continuidad Operativa y Logística (Factor de Carga)	35

ANEXO B. Ingeniería Detallada: Sistemas de Planta y Mantenibilidad.

- **Proyecto:** Planta de Fusión “RIF-v101” (*Resilient Industrial Fusion*)
- **Arquitectura:** Reactor de Fusión LinealFRC6T-Gatling(30+10)-Hybrid
- **Autor:** (c) Leopoldo Cano Guardiola - leo@ulogicmind.ai - (DOI-Registered)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.22070202>
- **OpenFusion Frontier** <https://openfusionfoundation.org>
- **Versión del Documento:** v101
- **Licencia Abierta:** CERN OHL-S (Strongly Reciprocal)

(A). Macro-Arquitectura, Obra Civil y Logística Espacial

§ 1. Resumen Operativo y Topología Global

El Capítulo A rige el chasis de hormigón y acero que soporta la central entera. Debemos imaginar la planta RIF no como un domo nuclear hermético y monolítico, sino como una inmensa plataforma logística industrial de un solo nivel. Su propósito es alojar los 40 tubos de fusión y permitir su mantenimiento continuo sin interrumpir jamás la producción eléctrica. Para lograrlo, los tubos se organizan en una matriz en espiga dispuesta en un ángulo de 45° alrededor de un colector central (la trinchera térmica). Esta disposición compacta el edificio y habilita pasillos diagonales paralelos. Si un módulo se avería, se retira deslizándolo hacia atrás como un cajón, viajando por raíles hacia la Celda Caliente blindada mientras el resto de la máquina sigue encendida. Toda la nave descansa sobre una leve pendiente continua para garantizar el drenaje de los fluidos por pura gravedad, mientras la cubierta y los soportes asimilan la colosal dilatación del acero.

BOCETO VISUAL 2D: (Planta 390m x 288m)

[ZONA LOGÍSTICA BABOR]

```

\ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \  <- Clústeres (5 tubos c/u)
\ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \
\ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \
\ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \
\ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \      \ \ \ \ \

```

[TRINCHERA CENTRAL]

```

/ / / / /      / / / / /      / / / / /      / / / / /
/ / / / /      / / / / /      / / / / /      / / / / /
/ / / / /      / / / / /      / / / / /      / / / / /
/ / / / /      / / / / /      / / / / /      / / / / /
/ / / / /      / / / / /      / / / / /      / / / / /  <- Clústeres (5 tubos c/u)

```

[ZONA LOGÍSTICA ESTRIBOR]

§ 2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)

Para delimitar la escala de la obra civil y su interacción geométrica con la central, la macro-arquitectura se rige por las siguientes fronteras físicas:

Input (Requisitos de Carga y Espacio):

- **Inventario Espacial:** Alojamiento simultáneo de 40 reactores lineales de **185 m** de longitud cada uno.
- **Sobrecarga Térmica:** Asimilación estructural del crecimiento elástico de la calderería (los tubos de acero se estiran **72 cm** en cada ciclo de calentamiento operativo).
- **Inventario Dinámico de Fluidos:** Recepción del peso masivo de un caudal primario de **3361 kg/s** de sal FLiBe a **600 °C**.
- **Escala de Emplazamiento:** Huella arquitectónica civil fijada en **11.5 hectáreas**.

Output (Entregables de Infraestructura):

- **Dimensiones Totales:** Envolvente rectangular radiológica estricta de **399 m** de largo por **288 m** de ancho.
- **Ángulo de Inserción Logística:** Guiado fijo de los ejes de los reactores a **45°** respecto a la trinchera central.
- **Topología de Drenaje:** Pendiente estructural pasiva de **3°** inclinada hacia los depósitos subterráneos.
- **Contención Biológica:** Celdas y escudos extramuros forjados en hormigón dopado con Boro para protección radiológica del tren civil.

§ 3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)

La nave logística descarta la construcción vertical para abrazar la planimetría de una cadena de montaje. Todo el sistema se basa en componentes comerciales de obra civil pesada, asumiendo la flexibilidad estructural necesaria para que el metal dilatado no agriete el hormigón.

Integración de Geometría y Ejes (La Topología en Espiga): La central se divide en dos grandes alas (Babor y Estribor) separadas por un foso de hormigón armado conocido como la **Trinchera Térmica Central**. Los 40 tubos se agrupan en 8 clústeres independientes (4 a cada lado de la trinchera, con 5 tubos por clúster). Cada tubo se conecta a la trinchera insertándose con un ángulo estricto de **45°**.

Esta trigonometría genera pasillos diagonales de servicio con una anchura libre perpendicular de **8 m** entre los tubos. Este margen de seguridad ajustado absorbe el gálibo del cartucho de 4.80 m de diámetro y el balanceo pendular del izado. Permite que las grúas de extracción de un clúster puedan maniobrar lateralmente y retirar la pieza sin invadir el espacio de los reactores activos. Los cartuchos extraídos viajan a través de este corredor hasta desembocar en la gran **avenida perimetral de 18 m** que bordea la matriz y los transporta velozmente hacia la Celda Caliente.

Infraestructura Logística y Celda Caliente: En los extremos de la nave, tras gruesos muros de hormigón de alta densidad, se ubica la Celda Caliente (*Hot Cell*). Es un búnker robotizado donde se descontaminan y reparan los módulos fatigados. Para llevar las piezas hasta allí, el suelo de la nave incorpora guías de rodadura en "V" truncada de acero encastradas directamente en la losa sísmica. Plataformas ferroviarias de tracción pasiva (movidas mediante cabrestantes exteriores) retiran los cartuchos por el pasillo de **8 m** y desembocan en la inmensa avenida exterior de **18 m**, viajando directamente hacia la celda.

Matriz Estratigráfica de Componentes (BOM):

- **Trinchera Central (Espina Dorsal):** Foso subterráneo de hormigón armado, forrado interiormente con escudos térmicos de acero. Actúa como colector de la sal FLiBe primaria, bajando el centro de gravedad de la planta y aportando aislamiento sísmico.
- **Losa Estructural RVACS:** Plataforma base de la central cimentada con un ángulo de inclinación innegociable de **3°**. Integra rejillas perimetrales para permitir el tiro de aire atmosférico natural desde el exterior.
- **Raíles Logísticos de Tracción Ciega:** Vías metálicas empotradas en el hormigón, operadas por sistemas de poleas y cabrestantes remotos (carecen de motores eléctricos embebidos en los vagones).
- **Escudo Biológico Intermedio:** Muros divisorios modulares vertidos con hormigón dopado con Boro y barita, diseñados para frenar los neutrones dispersos y proteger a los alternadores civiles instalados extramuros.
- **Deflector Térmico de Sacrificio (Cubierta):** Visera monolítica de acero inoxidable pulido espejo suspendida en el techo sobre la espina de servicios, destinada a proteger el cableado aéreo del calor convectivo ascendente de los tubos.
- **Bancos Amortiguadores Belleville:** Sistema de resortes anclado a la losa bajo los chasis princi-

pales que otorga una flotabilidad vertical elástica de $\pm 3 \text{ mm}$ para absorber los ajustes micrométricos de las bridas hidráulicas.

- **Estatores X-Y de Deslizamiento:** Bancadas mecánicas instaladas en los extremos de la nave (bajo inyector y codos terminales). Actúan como estatores estables que permiten a la maquinaria pesada deslizar transversal y longitudinalmente durante la dilatación térmica sin curvar el eje central, aislando la junta de vacío UHV de la cizalladura estructural.

§ 4. Termohidráulica, Balances y Ecuaciones Rectoras

La justificación matemática de la Macro-Arquitectura no responde a criterios estéticos, sino a una optimización drástica del Riesgo de Capital (CAPEX) y a la seguridad pasiva.

El primer pilar físico es el ahorro volumétrico aportado por la disposición a 45° . Un tubo del reactor lineal mide aproximadamente **185 m** de longitud total (incluyendo inyector y terminales). Si se instalaran en paralelo ortogonal (a 90° de la trinchera), la nave necesitaría un ancho inmenso. Al rotar la matriz, la proyección geométrica del tubo ($L_{proyectada}$) sobre el eje transversal y longitudinal del edificio se rige por el seno y el coseno del ángulo de montaje:

$$L_{proyectada} = L_{tubo} \cdot \sin(45^\circ) = 185 \text{ m} \cdot 0.7071 \approx 130.81 \text{ m}$$

Esta proyección reduce el requisito de espacio lineal del tubo en casi **54 metros**. Al aplicar este factor de compresión trigonométrica a las dimensiones totales (añadiendo pasillos, clústeres y márgenes biológicos), la huella arquitectónica se comprime hasta los **399 m** de largo por **288 m** de ancho. Reducir el tamaño de la nave un 22% recorta proporcionalmente la longitud de las tuberías del bucle primario y reduce las toneladas de costosa sal FLiBe enriquecida requeridas para llenar el colector, empujando el LCOE hacia la rentabilidad.

El segundo pilar físico rige la resiliencia ante un apagón total de la central (*Station Blackout*). Si fallan las turbobombas MagLev, **3361 kg/s** de sal fundida radiactiva a **600 °C** quedarían estancados en los reactores. Para eludir el colapso térmico, la losa civil no es plana; tiene una pendiente de 3° .

Esta inclinación aprovecha la gravedad para generar una presión hidrostática direccional ($\Delta P_{drenaje}$) que expulsa el fluido pasivamente hacia los depósitos de vaciado:

$$\Delta P_{drenaje} = \rho \cdot g \cdot L_{tubo} \cdot \sin(3^\circ)$$

Donde ρ es la densidad del FLiBe ($\sim 1940 \text{ kg/m}^3$), g es la gravedad, L_{tubo} es la longitud de la columna fluidica y $\sin(3^\circ) \approx 0.0523$. Este empuje gravitatorio constante vacía la zona caliente en minutos.

Simultáneamente, la pendiente de 3° fuerza el aire caliente de la nave logística a ascender y escapar por las chimeneas altas, creando un déficit de presión que aspira aire frío del exterior por las rejillas bajas. Este “efecto chimenea” consolida el sistema RVACS (Reactor Vessel Auxiliary Cooling System) y asegura la

disipación del calor de desintegración residual mediante convección libre atmosférica pura, sin requerir un solo kilovatio de electricidad.

§ 5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones

La obra civil y el layout espacial blindan la central contra vulnerabilidades operativas asimilando la siguiente matriz de contramedidas:

5.1. Resolución de Riesgos del Capítulo 5

- **Desafío Técnico (Colisión Espacial en Tareas Logísticas):** En un reactor con 40 tubos adyacentes, extraer un cartucho central de 15 metros requeriría desarmar los tubos vecinos, interrumpiendo la generación eléctrica y aniquilando el factor de carga de la planta.
- **Contramedida de Diseño:** La matriz en espiga a 45° crea avenidas de barrido libres de obstáculos. Durante la extracción longitudinal, el módulo averiado se retrae y se desliza a lo largo de su propio eje inclinado hacia el pasillo central, eludiendo geoméricamente el choque con los tubos paralelos en funcionamiento.
- **Desafío Técnico (Vulnerabilidad y Pandeo del Eje de Vuelo):** Cada tubo central expande su longitud en **72 cm**. Si la obra civil obligara a anclar los tubos desde sus extremos, la calderería arquearía por pandeo (*Thermal Bowing*). El plasma a Mach 7.8 se estrellaría contra las paredes del cañón.
- **Contramedida de Diseño:** El suelo de hormigón alberga anclajes maestros exclusivamente para el ecuador de cada tubo. Provee largos raíles en “V” de baja fricción para que los rodillos de cerámica Si_3N_4 se deslicen, asimilando la expansión térmica de forma pasiva e indetectable para el eje de vuelo, mientras los extremos curvos descansan sobre estatores X-Y de deslizamiento planar.
- **Desafío Técnico (Colapso por Fusión de Núcleo ante Apagón):** Si la red eléctrica nacional cae y los generadores de emergencia fallan, el calor de desintegración residual derretiría la calderería en cuestión de horas al no haber bombeo activo de refrigerante.
- **Contramedida de Diseño:** La losa estructural a 3° y la arquitectura de la nave abierta habilitan el RVACS. El diseño drena pasivamente la sal pesada a las trincheras y emplea la convección atmosférica natural del aire exterior para bañar y enfriar los tubos secos, asistido por reflectores térmicos en el techo que protegen el cableado logístico.

5.2. Invocación de Soluciones Validadas del Capítulo 6

El diseño de la Macro-Arquitectura ampara su viabilidad en las siguientes directrices consolidadas:

- **[SV-1.1] (Topología en Espiga Herringbone a 45°):** Disposición de los clústeres para comprimir la huella del edificio en un 22% y habilitar avenidas de extracción sin colisiones.
- **[SV-1.2] (Extracción Longitudinal Diagonal a 45°):** Protocolo de maniobra en 5 tiempos para retirar los módulos hacia la Celda Caliente sin invadir el espacio aéreo adyacente.

- **[SV-1.3] (Deflector Térmico de Sacrificio en Techo):** Visera monolítica para rechazar la radiación infrarroja ascendente hacia las galerías de servicios aéreos.
- **[SV-1.4] (Rodadura Pasiva en “V”):** Empleo de rodamientos macizos de Nitruro de Silicio sobre raíles fijos para absorber los **72 cm** de dilatación bloqueando desviaciones laterales.
- **[SV-1.5] (Desacople Cinemático en “Z”):** Uso de bases planares X-Y en los inyectores y chicanes para evitar que la tracción destruya la calderería de las curvas.
- **[SV-1.6] (Acoplamiento Cinemático Flotante):** Inclusión de resortes Belleville en el anclaje a la losa para asimilar ajustes micrométricos de vacío sin hiperestatismo.
- **[SV-1.7] (Inclinación Estructural y Convección RVACS 3°):** Pendiente innegociable de toda la galería para garantizar el drenaje de los fluidos primarios hacia la trinchera por pura gravedad.
- **[SV-8.4] (Anclaje de Simetría Central Acoplado):** Fijación exclusiva del ecuador de la cámara al suelo civil, forzando un crecimiento simétrico de la calderería aguas arriba y aguas abajo.

5.3. Auditoría de Soluciones Descartadas del Capítulo 6

El diseño de la obra civil y logística repudia de forma estricta los siguientes antipatronos de ingeniería:

- **[SD-1.1] (Fricción Seca en Raíles de Acero):** Se prohíbe deslizar el chasis de acero desnudo sobre raíles metálicos. Induce soldadura localizada (*Galling*) y saltos acústicos que desalinean el eje balístico del reactor. Se exige cerámica disímil.
- **[SD-1.2] (Flotación Fluídica del Chasis):** Evitamos apoyar los reactores sobre piscinas de metal líquido buscando fricción cero. Genera una asimetría térmica que arquea el tubo central, estrellando el plasma contra la pared.
- **[SD-1.3] (Vehículos Logísticos con Neumáticos de Caucho - AGV):** Queda prohibido el uso de carretillas con polímeros o electrónica rodada en la nave. La radiación gamma residual vulcaniza las gomas y fríe los chips. Se exige tracción ferroviaria puramente metálica accionada por cabrestantes remotos.
- **[SD-1.4] (Lubricación Metálica Líquida en Guías UHV):** Rechazamos impregnar las guías de expansión con Galio o Estaño. La vibración a 4 Hz atomizaría los metales, induciendo fragilización estructural del acero y contaminando el ultra-alto vacío.

(B). Bucle Primario y Termohidráulica Nuclear (Circuito FLiBe)

§ 1. Resumen Operativo y Topología Global

El Capítulo B rige el sistema cardiovascular primario de la central. Debemos imaginar este circuito como un inmenso río cerrado de sal fundida que envuelve los reactores nucleares. Su propósito es triple: extraer el inmenso calor de la fusión, criar el combustible Tritio y blindar al resto de la planta frente a la radiación. Para lograrlo, miles de kilos de sal **FLiBe** fluyen incesantemente impulsados por turbobombas magnéticas. El gran desafío de este sistema es sobrevivir a su propio entorno. Debe atravesar campos magnéticos colosales sin frenarse en seco (Freno MHD). Debe absorber latidos de calor y ondas sónicas a **4 Hz** sin reventar las tuberías por fatiga termoelástica. Además, debe purgar la agresiva corrosión química nativa antes de entregar su energía mansa y purificada al sector civil de la planta.

§ 2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)

Para aislar el núcleo y garantizar la estabilidad termodinámica comercial, el bucle primario se rige por las siguientes fronteras físicas:

Input (Requisitos de Carga y Recepción):

- **Foco Térmico:** Absorción continua de **933.1 MWth** agregados desde la matriz de tubos en la fase Pico (incluyendo la ganancia exotérmica neutrónica).
- **Frecuencia Térmica y Acústica:** Recepción de energía y ondas de presión en pulsos violentos a **4 Hz** procedentes de la combustión balística del plasma.
- **Retorno Frío:** Recepción de sal FLiBe desde los intercambiadores civiles a una isoterma de **500 °C**.
- **Presión de Retorno:** Circuito estabilizado en el umbral elástico seguro de **5 bar**.

Output (Entregables de Infraestructura):

- **Caudal Másico Operativo:** Entrega ininterrumpida de **3920.59 kg/s** de sal FLiBe hacia la zona extramuros.
- **Isoterma de Salida:** Salida de fluido homogeneizado a una temperatura estricta de **600 °C** ($\Delta T = 100\text{ °C}$).
- **Pureza Radiológica Gamma:** Fluido entregado con el isótopo letal Nitrógeno-16 totalmente agotado por desintegración natural.
- **Control Redox:** Fluido químicamente estabilizado y libre de ácido fluorhídrico (HF) corrosivo.

§ 3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)

El bucle primario descarta la invención de metalurgias exóticas, prohíbe las texturizaciones a nivel micro y confía exclusivamente en la ingeniería petroquímica de catálogo junto con geometrías de mitigación pasiva.

Integración de Geometría y Ejes (El Sistema de Galerías): El caudal principal no penetra la jaula magnética de forma perpendicular. Las inmensas arterias de suministro de acero discurren paralelas a los tubos del reactor. En los puntos de inserción de cada clúster, las derivaciones de inyección se acoplan formando un ángulo rasante asintótico de $\leq 8^\circ$. Una vez dentro, la sal viaja pegada al encamisado en estricto paralelo a las líneas de fuerza de **6.0 T**. Para evacuar la sal de vuelta hacia la trinchera civil sin que el giro transversal colapse las tuberías por Freno MHD, el fluido es guiado obligatoriamente hacia los extremos longitudinales del reactor. Solo cuando la isogausa cae a niveles paramagnéticos inofensivos ($< 0.1 \text{ T}$), se aplican los difusores de ensanchamiento y la sal ejecuta su giro transversal de salida, eludiendo la inmensa resistencia de Lorentz.

Matriz Estratigráfica de Componentes (BOM):

- **Arterias Principales y Liras (U-Bends) con Exoesqueleto:** Tuberías masivas forjadas en aleación de Inconel que incorporan inmensas liras de expansión en forma de “U”. Para evitar retorcer la boquilla de inyección asintótica, se acoplan a un grueso exoesqueleto de torque anclado a las guías rodantes del cartucho.
- **Impulsión MagLev Petroquímica:** Turbobombas rotativas de levitación magnética libres de rodamientos sumergidos. Equipan rodets de perfil helicoidal con un bajísimo ángulo de ataque, diseñados para trasegar fluidos con gas retenido sin cavitación.
- **Manto Interno Unificado (Matriz FGM):** El flujo intracore discurre sobre canales de acero liso provistos de losetas independientes de Tungsteno-Renio (W-Re) soldadas a ras de fondo. Esta geometría erradica los vórtices y asegura un régimen laminar pasivo.
- **Sellos de Cambio de Fase Direccionales (Freeze Seals):** Tramos modulares de tubería que incorporan una geometría cóncava de retención. Equipan camisas de gas exterior para congelar de forma direccional un tapón de **FLiBe**, cortando el flujo hidrostático para maniobras logísticas.
- **Plenums de Mezcla Caótica:** Cámaras de estancamiento intercaladas en la salida de cada clúster. Contienen gruesos baffles estáticos cruzados de acero que obligan a la sal a arremolinarse violentamente.
- **Tanques de Decaimiento Laberíntico:** Inmensos depósitos de retención subterráneos ubicados en la trinchera térmica, provistos de pasillos internos en zigzag.
- **Reactores Redox de Berilio (Bypass):** Vasijas cilíndricas estáticas montadas en derivación paralela al flujo principal. Contienen jaulas confinadas con lechos sueltos de guijarros de Berilio metálico comercial.

§ 4. Termohidráulica, Balances y Ecuaciones Rectoras

La justificación matemática del Bucle Primario debe resolver tres muros físicos: el transporte de energía masiva, la aniquilación del freno electromagnético y la purga de la radiactividad de ciclo corto.

El balance de masa para extraer el calor bruto sin evaporar la sal depende de la capacidad térmica del FLiBe. Con un calor específico (C_p) de **2380 J/(kg·K)**, y fijando un ΔT seguro de **100 °C** (de **500 °C** a **600 °C**), el caudal total ($\dot{m}$) para evacuar la potencia real de **933.1 MWth** (Q) de la matriz Pico es innegociable:

$$\dot{m} = \frac{Q}{C_p \cdot \Delta T} = \frac{933,100,000 \text{ W}}{2380 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} \cdot 100 \text{ K}} \approx \mathbf{3920.59 \text{ kg/s}}$$

Empujar casi 4 toneladas de sal conductora por segundo contra un campo magnético de **6.0 T** generaría una colosal contrapresión por la Fuerza de Hartmann. La ecuación del vector de velocidad perpendicular al campo ($v_{\perp}$) dictamina la severidad del choque. Al inyectar el fluido con un ángulo de entrada (θ) de apenas **8°**, la velocidad transversal se reduce trigonométricamente:

$$v_{\perp} = v_{flujo} \cdot \sin(8^{\circ}) \approx v_{flujo} \cdot \mathbf{0.139}$$

Esta reducción del vector perpendicular abate pasivamente la oposición electromagnética en un **86.1%**. Permite que las turbobombas operen con holgura a **5 bar** de presión, eludiendo el colapso hidráulico de las uniones elásticas.

El tercer pilar matemático es la seguridad radiológica biológica. Los neutrones transmutan el Flúor de la sal en el isótopo Nitrógeno-16 (N-16), el cual emite radiación gamma dura de **6.13 MeV**. Este isótopo no puede abandonar el búnker nuclear. Su vida media ($t_{1/2}$) es de escasos **7.13 s**.

La ley de desintegración radiactiva determina la fracción de isótopos sobrevivientes ($N(t)/N_0$) tras un tiempo de retención (t):

$$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-\left(\frac{\ln 2}{t_{1/2}}\right) \cdot t}$$

Al forzar a la sal a recorrer los inmensos tanques laberínticos de la trinchera, imponemos un tiempo de tránsito (t) estricto de **60 segundos**. Sustituyendo este retardo pasivo en la ecuación:

$$\frac{N(60)}{N_0} = e^{-\left(\frac{0.693}{7.13}\right) \cdot 60} \approx e^{-5.83} \approx \mathbf{0.0029}$$

Tras 60 segundos de retención hidrodinámica, el 99.7% del mortífero inventario de N-16 ha desaparecido por pura desintegración natural. El FLiBe abandona el búnker y entra al sector de los intercambiadores civiles PCHE convertido en un fluido térmico manejable.

§ 5. Integración Doctrinal y Mitigación de Fricciones

5.1. Resolución de Riesgos del Capítulo 5

El circuito termohidráulico neutraliza las agresiones del reactor aplicando la siguiente matriz de contramedidas:

- **Desafío Técnico (Taponamiento Hidráulico por Freno MHD):** Cruzar las líneas de fuerza de **6.0 T** con una sal iónica líquida desata un choque electromagnético que frena el líquido en seco, ahogando las bombas y reventando las cañerías por sobrepresión.
- **Contramedida de Diseño:** Alteramos la geometría de inyección. La alimentación no penetra a 90° , sino mediante inyección rasante asintótica ($\leq 8^\circ$). Una vez dentro, el fluido discurre de forma estrictamente paralela al campo axial. La sal viaja a favor de las líneas de fuerza y se extrae en los extremos del módulo a **0.1 T**, erradicando la resistencia de Lorentz.
- **Desafío Técnico (Destrucción por Martillo Sónico a 4 Hz):** El plasma se expande violentamente cuatro veces por segundo. Esto inyecta ondas acústicas e isocóricas masivas en la sal incompresible, amenazando con desgarrar el acero. Insertar tubos amortiguadores intracore es inviable porque estallan bajo radiación.
- **Contramedida de Diseño:** Delegamos la amortiguación sónica al exterior de la vasija principal. La elasticidad física de las enormes liras de Inconel actúa como un amortiguador de muelle mecánico, mientras que el volumen inmenso de los colectores de la trinchera civil diluye la onda de presión hidrostática final.
- **Desafío Técnico (Corrosión Estructural por Ácido Fluorhídrico):** El bombardeo de neutrones ataca al Flúor, generando perennemente trazas de ácido fluorhídrico (HF). Este ácido devora silenciosamente la calderería de acero e Inconel.
- **Contramedida de Diseño:** El sistema aplica un control Redox pasivo y global. Derivamos un pequeño porcentaje del caudal hacia depósitos de *bypass* con lechos de Berilio metálico confinado. El Berilio no actúa como un mero filtro local; se disuelve activamente en el líquido, inyectando iones reductores en la mezcla. Esta disolución altera y estabiliza el potencial Redox de todo el inventario de **3361 kg/s** del circuito principal. El Berilio circulante funciona como un amortiguador químico global que persigue, neutraliza y asfixia cualquier radical libre de Flúor en cada milímetro de la calderería, garantizando la supervivencia del acero Eurofer sin estrangular el caudal maestro.
- **Desafío Técnico (Válvulas Mecánicas Atascadas por FLiBe):** Aislar un cartucho de **15 m** averiado exigiría cerrar enormes válvulas mecánicas sumergidas en sal radiactiva a **600 °C**. Los actuadores se atascan por cristalización salina.
- **Contramedida de Diseño:** Evitamos el uso de válvulas internas. Empleamos *Freeze Seals*. Bajamos la temperatura del circuito local en la brida de conexión, congelando de forma direccional un tapón sólido de sal en una geometría cóncava de retención. Esto absorbe el encogimiento térmico del **8%** y bloquea los **5 bar** hidrostáticos.

- **Desafío Técnico (Fatiga Cíclica Isocórica en Turbinas Civiles):** Si el “diente de sierra” térmico a **4 Hz** llega a los intercambiadores PCHE, dilatará y contraerá el metal cuatro veces por segundo, reventándolos por fatiga.
- **Contramedida de Diseño:** Interponemos una etapa de mezcla caótica. Antes de salir del búnker, la sal choca contra los baffles estáticos de los plenums. La extrema turbulencia funde las bolsas de sal caliente y fría en milisegundos, entregando una isoterma mansa y continua a **600 °C**.

5.2. Invocación de Soluciones Validadas del Capítulo 6

El diseño del Bucle Primario ampara su viabilidad en las siguientes directrices consolidadas:

- **[SV-5.1] (Arquitectura Intracore Unificada - Matriz FGM):** Descarte de varillas cilíndricas en favor de losetas planas de Tungsteno-Renio para proveer flujo laminar sin vórtices obstructivos.
- **[SV-5.2] (Entrada y Salida por Ángulo Rasante Asintótico):** Despliegue de conductos a un ángulo de $\leq 8^\circ$ para abatir trigonométricamente la contrapresión hidrostática.
- **[SV-5.3] (Liras de Dilatación con Exoesqueleto de Torque):** Conductos en “U” acoplados a exoesqueletos para asimilar los crecimientos longitudinales sin retorcer la boquilla asintótica de inyección.
- **[SV-5.4] (Aislamiento Termo-Físico Direccional - Freeze Seals):** Tecnología térmica para crear tapones de sal solidificada retenidos mecánicamente, eludiendo válvulas sumergidas.
- **[SV-5.5] (Impulsores Inductores Petroquímicos):** Empleo de turbobombas MagLev con bajo ángulo de ataque, validadas para bombear fluidos sin fricción.
- **[SV-5.6] (Plenums de Mezcla Caótica):** Baffles de choque en la salida de cada clúster para disolver el latido termodinámico nuclear a **4 Hz**.
- **[SV-5.7] (Tanques de Decaimiento Laberíntico):** Configuración geométrica de retención de fluido a **60 segundos** para anular la radiactividad gamma del N-16.
- **[SV-5.8] (Lechos Estáticos de Sacrificio Redox - Berilio):** Confinamiento de guijarros de neutralización en circuitos paralelos aislados para proteger las bombas MagLev del arrastre de virutas.

5.3. Auditoría de Soluciones Descartadas del Capítulo 6

El diseño del Bucle Primario FLiBe descarta de forma estricta los siguientes antipatronos de ingeniería:

- **[SD-5.1] (Inserciones Intracore Rígidas de Tubos SiC FCIs):** Evitamos tuberías cerámicas aislantes monolíticas. La expansión térmica a **600 °C** fracturaría el Carburo de Silicio por dilatación diferencial frente al acero.
- **[SD-5.3] (Asunción de Ebullición Térmica en Extracción):** Ignorar que la pérdida de succión se deba a temperatura. El FLiBe no hierve operativamente a **600 °C**. Los bloqueos provienen de la exsolución abrupta.

- **[SD-5.7] (Lechos Reactivos Libres / Virutas):** Se prohíbe esparcir virutas sueltas de Berilio metálico directamente en los tanques principales. Flotarían a la deriva, atascando los rodets de succión. Se exige confinamiento en jaulas *bypass*.
 - **[SD-5.8] (Impulsión Electromagnética Lineal DC-EMP):** Queda prohibido usar inducción magnética sin piezas móviles para empujar la sal iónica. Los altos voltajes desatarían electrólisis galvánica, liberando gas Flúor destructivo.
 - **[SD-5.9] (Colectores Ortogonales en Interfaz Modular):** Se rechaza perforar transversalmente el campo de **6.0 T** a 90 grados. Desataría una sobrepresión por Freno MHD superior a los **40 bar**, reventando las juntas modulares.
 - **[SD-5.13] (Texturización Nanométrica Interna - Sobreingeniería COTS):** Se prohíben absolutamente los micro-estriados o canales texturizados. La corrosión a **600 °C** y el flujo turbulento masivo los erosionan de inmediato.
 - **[SD-5.14] (Amortiguadores Acústicos Intracore Sumergidos):** Queda prohibido introducir tubos huecos de gas inerte dentro de los canales primarios de fusión. Estallarán bajo la fluencia térmica neutrónica de 14.1 MeV e inundarán las bombas. La disipación se delega a las Liras.
-

(C). Foso Térmico Intermedio y Control Químico (Circuito de Helio)

§ 1. Resumen Operativo y Topología Global

El Capítulo C rige la frontera inquebrantable de la planta. Debemos imaginar este circuito como un “foso de castillo” termoquímico que separa físicamente el reactor nuclear (radiactivo) de la turbina comercial (limpia). Su propósito es transferir el inmenso calor de la sal fundida primaria hacia el ciclo de potencia civil, pero garantizando que ni un solo átomo radiactivo cruce la frontera.

Para lograrlo, la central descarta el contacto directo. La sal **FLiBe** entrega su calor a un circuito intermedio cerrado de gas Helio. Este gas actúa como un escudo barométrico: opera a una presión colosal (**100 bar**), muy superior a la de la sal (**5 bar**). Si las cañerías sufren una microfisura, el gas inerte empuja hacia el reactor, impidiendo físicamente que la sal escape hacia la ciudad. De forma paralela, el foso actúa como un secuestrador químico pasivo. Atrapa cualquier traza de combustible Tritio que intente permear los metales mediante su oxidación instantánea, transformándolo en agua tritiada sólida antes de llegar a la turbina.

§ 2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)

Para aislar radiológicamente la turbina manteniendo la máxima eficiencia termodinámica, el foso intermedio se rige por las siguientes fronteras físicas:

Input (Requisitos de Carga y Recepción):

- **Foco Térmico Radiactivo:** Foco Térmico Radiactivo: Recepción de energía estable a **600 °C** por un total termodinámico agregado de **933.1 MW_{th}**, proveniente de los plenums de mezcla de la sal FLiBe.
- **Presión del Donante (FLiBe):** Circuito primario operando a un régimen de baja presión estabilizado en **5 bar**.
- **Contaminante Atómico:** Recepción de trazas parasitarias de gas Tritio diatómico que permean a través de las paredes del metal caliente por pura difusión atómica.

Output (Entregables de Infraestructura):

- **Foco Térmico Civil:** Transferencia de energía a **590 °C** hacia las piscinas de almacenamiento comercial (TES) y el ciclo **sCO₂**.
- **Presión del Escudo (Helio):** Lazo gaseoso intermedio mantenido de forma inalterable a **100 bar**.
- **Eficiencia de Barrera Isotópica:** Cero permeación de Tritio hacia la isla de potencia (tasa de retención radiológica del **100%**).

§ 3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)

El circuito intermedio no emplea grandes piscinas de líquido. Utiliza una calderería hiperdensa y compacta que minimiza la huella espacial extramuros basándose en componentes de catálogo aeroespacial.

Integración de Geometría y Ejes (La Trinchera PCHE): El sistema se ubica inmediatamente fuera del búnker biológico de hormigón. La sal **FLiBe** entra en baterías de intercambiadores modulares de estado sólido. El circuito de Helio circula en un lazo cerrado y ultracorto. Este gas extrae el calor, cruza unos depósitos desecantes en derivación y entrega la termia al circuito terciario. Para asegurar que una descompresión explosiva no destruya el reactor, la red de baja presión del **FLiBe** cuenta con válvulas de alivio pasivas que apuntan hacia cavernas de expansión huecas.

Matriz Estratigráfica de Componentes (BOM):

- **Intercambiadores PCHE (*Printed Circuit Heat Exchangers*):** Bloques de metal macizo con miles de microcanales capilares grabados químicamente y soldados por difusión. Forjados en superaleación **Incoloy 800H**.
- **Revestimiento Intermetálico (*Pack-Cementation*):** Fase cerámica de alúmina inyectada atómicamente por termodifusión en la propia red cristalina de los PCHE, bloqueando la porosidad del metal base.
- **Compresores de Bucle Intermedio:** Turbomáquinas comerciales de circuito cerrado encargadas de mantener la circulación continua del gas Helio a **100 bar**.
- **Inyectores de Oxígeno (Lazo Estequiométrico SCADA):** Dosificadores de precisión piezoeléctri-

cos gobernados por un espectrómetro de masas en tiempo real. Inyectan O_2 puro en el torrente de Helio presurizado garantizando una estequiometría exacta frente al Tritio permeado. Evita la acumulación de oxígeno residual que provocaría la oxidación estructural catastrófica del Incoloy 800H a **590 °C**.

- **Bypass de Purificación con Recuperador Térmico (*Economizador*):** Torres estáticas de zeolita operando por debajo de los **50 °C** para el secuestro de agua tritiada. Para anular la hemorragia térmica de la planta, este bucle secundario integra un Recuperador de Calor de flujo cruzado. El Helio a **410 °C** que entra al bypass cede su energía térmica precalentando al Helio frío y purificado que retorna al circuito principal, minimizando la carga parasitaria de enfriamiento y eludiendo el choque térmico en las arterias maestras.
- **Discos de Ruptura Direccionales (*Burst Disks*):** Membranas mecánicas calibradas al límite elástico. Instaladas en la tubería primaria de **FLiBe**, adyacentes a las embocaduras de los intercambiadores PCHE.

§ 4. Termohidráulica, Química y Ecuaciones Rectoras

La justificación matemática del Foso Intermedio debe resolver la compacidad térmica, la seguridad barométrica unidireccional y la cinética de oxidación del isótopo letal.

Para transferir los **933.1 MWth** de potencia térmica total desde la sal al Helio sin utilizar intercambiadores cilíndricos del tamaño de un estadio, se emplean PCHE. La eficiencia de transferencia (Q) obedece a la ecuación térmica general:

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta T_{LMTD}$$

Al emplear microcanales impresos, el área de transferencia (A) por metro cúbico se multiplica exponencialmente. Esto permite procesar los inmensos gigajulios de la central en bloques compactos de metal del tamaño de un contenedor de mercancías, limitando la caída térmica a unos tolerables **10 °C** (la sal entra a **600 °C** y el Helio sale a **590 °C**).


El segundo principio rector es el “Escudo de Presión”. El diferencial barométrico (ΔP) en la interfaz del intercambiador se calcula restando la presión de la sal (P_{FLiBe}) a la presión del Helio (P_{He}):

$$\Delta P = P_{He} - P_{FLiBe} = 100 \text{ bar} - 5 \text{ bar} = \mathbf{95 \text{ bar}}$$

Este empuje positivo de **95 bar** a favor del gas inerte es la principal salvaguardia pasiva comercial de la central. Es geoméricamente imposible que un líquido a **5 bar** invada un recipiente a **100 bar**. Ante una rotura, el flujo siempre será limpio hacia la zona sucia, nunca al revés.

El tercer principio físico aborda la contención atómica. A **600 °C**, los átomos de Tritio generados en la sal vibran con tal energía que atraviesan el acero por pura difusión cristalina. Para aniquilar esta fuga, el

Helio inyecta una microdosis de O_2 . Cuando un isótopo de Tritio cruza la barrera, choca con el Oxígeno, desatando una oxidación catalítica pasiva:



Esta ecuación estequiométrica transforma el Tritio gaseoso invisible en Agua Tritiada (T_2O). El agua es una molécula volumétricamente masiva frente al hidrógeno, siendo topológicamente incapaz de atravesar la red atómica del metal de los PCHE hacia las turbinas **sCO₂**. Para evitar la fragilización u oxidación del chasis primario, el SCADA emplea telemetría de espectrometría de masas para clavar el límite inferior de la reacción. Inyecta exclusivamente las partes por millón de O_2 requeridas para el Tritio detectado, asegurando la conversión total sin dejar excedentes corrosivos de oxígeno libre. Posteriormente, en el bucle de derivación activo, la temperatura del gas se abate pasivamente en el economizador hasta los **50 °C**. Es en este entorno frío donde las cajas estáticas de zeolita adsorben de forma irreversible el agua tritiada, garantizando una isla de potencia civil **100%** libre de radiación biológica con una penalización térmica marginal.

§ 5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones

El foso termoquímico se blindo contra las fugas nucleares y el colapso hidráulico aplicando la siguiente matriz de contramedidas:

- **Desafío Técnico (Permeación Atómica de Tritio hacia las Turbinas Civiles):** El isótopo radiactivo es tan pequeño que difunde libremente a través de las tuberías calientes. Si llega al ciclo **sCO₂**, contaminará toda la instalación extramuros.
- **Contramedida de Diseño:** Aplicamos una barrera metalúrgica. Los intercambiadores PCHE reciben un tratamiento térmico de difusión profunda (*Pack-Cementation*). Esta fase cerámica bloquea los poros cristalinos. Lo que logra permear es aniquilado inmediatamente por dopaje químico. El Oxígeno inyectado forma agua tritiada, la cual es secuestrada ininterrumpidamente por los desecantes de zeolita.
- **Desafío Técnico (Martillo Neumático por Microfuga Transversal):** Si las microplacas del intercambiador se agrietan, el gas Helio a **100 bar** invadirá bruscamente el circuito de **FLiBe** a **5 bar**. Esta brutal presurización rebotaría a la velocidad del sonido hacia los frágiles tubos de la cámara del reactor. Provocaría su aplastamiento radial (*Buckling*), destruyendo el núcleo de la planta.
- **Contramedida de Diseño:** La infraestructura interpone alivios pasivos de presión. Instalamos Discos de Ruptura direccionales en las cañerías del circuito primario **FLiBe**. Están calibrados para estallar pasivamente ante un golpe de ariete e interconectan con inmensos depósitos huecos. Ante una fuga transversal, la onda de **100 bar** es derivada hacia el vacío lateral, protegiendo al reactor frente a su propio escudo.

5.1. Invocación de Soluciones Validadas del Capítulo 6

El diseño del Foso Intermedio ampara su viabilidad en las siguientes directrices consolidadas:

- **[SV-6.2] (Intercambiadores PCHE Aluminizados - Pack-Cementation):** Alteración intermetálica de las placas de Incoloy 800H para erigir un escudo atómico de alúmina contra la difusión del Tritio en alta presión.
- **[SV-6.3] (Dopaje Oxidante del Bucle Intermedio):** Inyección continua de O_2 para la oxidación catódica del Tritio fugado, formando agua tritiada confinable.
- **[SV-6.4] (Discos de Ruptura Burst Disks Direccionales):** Válvulas pasivas orientadas hacia tanques exteriores para derivar los colapsos por sobrepresión neumática del Helio.

5.2. Auditoría de Soluciones Descartadas del Capítulo 6

El diseño del Foso Intermedio repudia de forma estricta los siguientes antipatronos de ingeniería:

- **[SD-6.5] (Barreras de Alúmina Electrodepositada en PCHE):** Rechazamos bañar los canales capilares con alúmina química mediante baños galvánicos. La capa vítrea se desescama por el estrés térmico a **4 Hz** y atasca la red capilar, destruyendo las bombas. Se exige innegociablemente la termodifusión cristalina.
- **[SD-6.6] (Intercambiadores Primarios Cerrados sin Alivio de Presión):** Queda terminantemente prohibido cerrar la interfaz de Helio a **100 bar** contra el **FLiBe** de **5 bar** sin vías de alivio. Asumir que los PCHE nunca se fisurarán condena al túnel UHV del reactor a una muerte segura por aplastamiento ante la más mínima grieta metálica.

(D). Ecosistema de Respiración UHV y Refinería Isotópica (Ciclo de Combustible)

§ 1. Resumen Operativo y Topología Global

El Capítulo D rige los pulmones y los riñones de la central. Debemos imaginar este sistema como una planta química dual operando en la retaguardia extramuros e intramuros. Su propósito es doble. Por un lado, abate la presión de los 40 tubos de la matriz para sostener el ultra-alto vacío, absorbiendo los gases desde dentro y succionándolos desde fuera. Por otro lado, extrae el Tritio valioso tanto del gas de escape como de la sal primaria FLiBe. Evitamos el uso de las colosales y lentas cascadas de centrifugación de la industria tradicional. El diseño apuesta por membranas cristalinas calientes y desgasificación pasiva asistida por micro-burbujas, depurando las cenizas de Helio y retroalimentando el reactor con combustible prístino de forma cien por cien continua.

§ 2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)

Para garantizar la pureza del combustible sin asfixiar el factor de carga de la planta civil, la refinería se rige por las siguientes fronteras físicas:

Input (Requisitos de Carga y Recepción):

- **Foco Gaseoso Residual (Fase 9):** Recepción de la mezcla de escape (Deuterio, Tritio no quemado y cenizas de Helio-4) a un régimen transitorio post-disparo de 10^{-3} Torr.
- **Foco Líquido Primario (FLiBe):** Recepción de una derivación fluídica de sal fundida saturada de Tritio recién criado en el manto nuclear.
- **Escala Volumétrica de Vacío:** Capacidad agregada para abatir un inmenso total termodinámico superior a 924,000 L/s de gas residual por cada tubo disparado, escalado al volumen real del reactor (602 m^3).

Output (Entregables de Infraestructura):

- **Combustible Reinyectado:** Entrega de Deuterio y Tritio licuados a una pureza isotópica del 99.99% hacia los bancos de los inyectores de la Fase 1.
- **Cenizas Aisladas:** Extracción del Helio-4 inerte capturado a 4 K para su comercialización en el mercado civil.
- **Presión de Soporte UHV:** Recuperación barométrica ininterrumpida de los tubos reactores hacia la línea base incompresible de 10^{-8} Torr en 7.5 segundos.

§ 3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)

El Ecosistema de Respiración repudia depender de una única succión terminal. Fragmenta el bombeo combinando captadores químicos internos con patines de extracción modulares extramuros.

Integración de Geometría y Ejes (El Peine de Evacuación): El sistema se ramifica desde los plenums terminales de los tubos a través de inmensos colectores de acero inoxidable de 3.0 m de diámetro. Esto maximiza la conductancia geométrica en régimen molecular. La planta se divide en dos vías operativas que convergen extramuros. La Vía de Gas (*Exhaust*) procesa el vacío de la cámara principal. La Vía de Líquido (*Cría*) procesa la derivación de la sal FLiBe primaria.

Matriz Estratigráfica de Componentes (BOM):

- **Baterías Químicas Extramuros (NEG):** Paneles reactivos de aleación Circonio-Vanadio-Hierro (Zr-V-Fe) desplegados en una masiva superficie operativa de 50 m^2 . Instalados exclusivamente forrando las paredes de los plenums terminales fríos de la Fase 8 y 9. Operan a una isoterma de 200 °C para maximizar la absorción inorgánica, eludiendo estrictamente la cámara principal caliente a 600 °C para evitar la desgasificación térmica.
- **Fijación Ventada y Bombeo Diferencial:** Tejas cerámicas ancladas sobre un almenado de acero

con chaflanes de venteo asintóticos. Bridas modulares con sellos dobles *Helicoflex* acopladas a líneas de vacío secundarias.

- **Vía de Vacío (Evacuación UHV y Compresión):** Sopladores secos Roots de gran caudal y turbobombas perimetrales de levitación magnética (MagLev). Operan estrictamente sin lubricantes orgánicos.
- **Vía de Vacío (Trampas Criogénicas a 4 K):** Paneles de Carbón Activado Sinterizado alojados en cámaras estancas perimetrales. Enfriados por Helio líquido para atrapar pasivamente el gas inerte.
- **Vía de Vacío (Difusores de Paladio):** Módulos de filtrado equipados con haces de tubos capilares de aleación Paladio-Plata (Pd-Ag). Se alojan en hornos eléctricos estáticos calentados a **400 °C**.
- **Vía de Líquido (Torres Falling Film):** Columnas cilíndricas despresurizadas donde la sal FLiBe desciende por gravedad en láminas milimétricas para favorecer la evaporación.
- **Vía de Líquido (Inyectores Helium Sparging):** Emisores de gas presurizado en el fondo de las torres *Falling Film*. Inyectan una niebla densa de micro-burbujas de Helio a contracorriente.
- – **Vía de Vacío (Evacuación Viscosa de Respaldo y Pre-Compresión):** Sopladores secos tipo Roots y bombas de tornillo helicoidal (*Dry Scroll*) encargados de evacuar la nave UHV hacia presiones atmosféricas (**1 bar**). El flujo se enruta a una bancada de **Compresores de Diafragma Metálico** (100% libres de aceite) para elevar la presión de entrega hacia los difusores.

§ 4. Termohidráulica, Química y Ecuaciones Rectoras

La justificación matemática de la refinería debe resolver tres frentes: el abatimiento del gas en la ventana estricta de **7.5 segundos**, la permeación atómica de escape y la exsolución del Tritio viscoso retenido en la sal primaria. Para evacuar los casi **925,000 L/s** exigidos por la dinámica molecular de fluidos en **7.5 s** sobre el inmenso volumen del tubo, las turbobombas perimetrales son físicamente insuficientes. La central delega el trabajo pesado a la química a través del **Transporte Balístico de Masa**. El plasma acarrea el gas hasta los plenums terminales extramuros. Allí, con un área operativa ampliada a **50 m²** (500,000 cm²) y una absorción comercial de la aleación química NEG (optimizada a **200 °C**) fijada en **2.0 L/s por cm²**, la tasa de captura pasiva (S_{neg}) es:

$$S_{neg} = 500,000 \text{ cm}^2 \cdot 2.0 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2) = \mathbf{1,000,000 \text{ L/s}}$$

Esta colosal absorción química localizada supera la necesidad matemática del reactor, asegurando el ultra-alto vacío y la supervivencia del próximo disparo de plasma. El gas remanente (principalmente el Helio inerte extraído por las bombas perimetrales criogénicas y el hidrógeno periférico) se pre-comprime a **15 bar** mediante compresores de diafragma metálico antes de atacar los difusores de Paladio-Plata. A **400 °C**, la disociación y difusión atómica de los isótopos útiles a través de la red cristalina del metal obedece a la Ley de Sieverts:

$$J = \frac{k}{d} \left(\sqrt{P_{up}} - \sqrt{P_{down}} \right)$$

Donde k es la permeabilidad atómica de la aleación y d es el grosor del tubo capilar. Para evitar que el Helio inerte (impermeable a la aleación) rebote y forme una manta estática que asfixie el cristal (fenómeno de Polarización por Concentración), el diseño de la membrana impone un barrido tangencial continuo (*Bleed Port*). Este flujo cruzado aerodinámico arrastra las cenizas de gas inerte hacia la línea de purga, garantizando que la cara de alta presión del Paladio siempre reciba combustible fresco para filtrar.

El tercer pilar físico aborda la extracción del Tritio inmerso en la sal FLiBe primaria. La tasa de transferencia de masa pura ($\dot{m}_{tritio}$) obedece a la Ley de Henry aplicada al área de interfaz dinámica (A_{eff}):

$$\dot{m}_{tritio} = K_L \cdot A_{eff} \cdot (\Delta C)$$

Para aumentar radicalmente esta área interfacial (A_{eff}) sin tener que recurrir a la fricción de centrifugadoras mecánicas, la sal radiactiva desciende por gravedad en finas láminas dentro de torres despresurizadas (Falling Film) mientras, simultáneamente, inyectores basales disparan una niebla densa de microburbujas de Helio a contracorriente (*Helium Sparging*). Al saturar la columna líquida con estas microesferas de gas, el área de contacto íntimo se multiplica astronómicamente:

$$A_{eff} = A_{film} \cdot f_{sparging}$$

Este factor de arrastre activo ($f_{sparging}$) aporta un multiplicador volumétrico de $\sim 40\times$. Las diminutas burbujas de Helio actúan como sumideros de bajísima presión parcial para el Tritio, rompiendo la inmensa tensión superficial de la sal pesada y arrastrando el isótopo combustible hacia la cúpula de la torre, desde donde se canaliza hacia las membranas de Paladio para su purificación final y reinyección al reactor.

§ 5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones

5.1. Resolución de Riesgos del Capítulo 5

El Ecosistema de Respiración UHV neutraliza los cuellos de botella isotópicos aplicando la siguiente matriz de contramedidas:

- **Desafío Técnico (Imposibilidad de Bombeo Aerodinámico en UHV):** En régimen molecular no existe fricción viscosa. Forzar al gas a viajar decenas de metros hacia toberas extractoras perimetrales no lograría el vacío en los 7.5 s exigidos.
- **Contramedida de Diseño:** Desplegamos el bombeo distribuido pasivo [SV-3.4] acoplado al Transporte Balístico. El plasma proyecta el 80% de los isótopos reactivos (hidrógeno) hacia las bóvedas extramuros de la Fase 9, donde chocan contra los paneles NEG a 200 °C y son absorbidos químicamente al instante. Las bombas mecánicas perimetrales se liberan de esta carga, concentrándose

exclusivamente en recolectar el Helio inerte.

- **Desafío Técnico (Fugas Virtuales bajo Cerámicas):** Un vacío de 10^{-8} Torr es inalcanzable si las piezas de sacrificio atrapan bolsas de gas microscópicas en sus uniones. Estas bolsas “sudán” moléculas lentamente, arruinando la presión.
- **Contramedida de Diseño:** Aplicamos el almenado ventado [SV-3.1]. Las tejas se fijan sobre canales de acero provistos de chaflanes asintóticos. Expulsan cualquier gas residual hacia la vía libre de forma inmediata.
- **Desafío Técnico (Contaminación Orgánica del Vacío Primario):** Utilizar bombas rotativas clásicas introduce aceites en el sistema. El vacío evapora estos hidrocarburos y provoca su reflujo hacia el reactor, envenenando el plasma.
- **Contramedida de Diseño:** El sistema impone un cordón sanitario mecánico [SV-3.5]. La zona primaria de evacuación emplea exclusivamente turbobombas MagLev y sopladores secos, erradicando cualquier fricción mecánica y prohibiendo los aceites.
- **Desafío Técnico (Destrucción Reticular por Fragilización de Hidrógeno):** A temperatura ambiente (< 150 °C), la inserción de hidrógeno en el Paladio desata una transición de fase beta. El metal se expande un 10% internamente, astillándose.
- **Contramedida de Diseño:** La refinería aplica el “Enclavamiento Isométrico” [SV-5.10]. El software prohíbe presurizar la mezcla de escape hacia las membranas hasta certificar que la celda ha alcanzado y estabilizado los 400 °C, eludiendo la rotura del cristal.
- **Desafío Técnico (Taponamiento Hidrodinámico por Viscosidad FLiBe):** Si la sal FLiBe se enruta hacia torres despresurizadas huecas, su alta viscosidad retiene el gas Tritio disuelto.
- **Contramedida de Diseño:** Evitamos depender del vacío simple. La caída en láminas finas se combina con la inyección a contracorriente de micro-burbujas [SV-5.9], forzando al Tritio a exsolverse por arrastre volumétrico.
- **Desafío Técnico (Asfixia de Criotrampas por Helio Inerte):** El Helio-4 es difícil de congelar. Forzar su co-deposición criogénica inyectando nieblas químicas artificiales amenaza con inyectar reflujos al reactor.
- **Contramedida de Diseño:** Se prohíbe el uso de gases de arrastre. Empleamos exclusivamente paneles de Carbón Activado Sinterizado a 4 K para atrapar el Helio pasivamente por fisisorción en sus microporos.

5.2. Invocación de Soluciones Validadas del Capítulo 6

El diseño de la Refinería ampara su viabilidad en las siguientes directrices consolidadas:

- [SV-3.1] (Soldadura AMB y Almenado Ventado): Fijación cerámica sobre mecanizados con chaflanes asintóticos para erradicar las fugas virtuales termomecánicas.

- **[SV-3.2] (Bombeo Diferencial Intersticial):** Sello doble *Helicoflex* acoplado a un vacío medio secundario para anular el diferencial barométrico destructivo sobre la brida UHV principal.
- **[SV-3.4] (Captador Estático de Alta Temperatura - Zr-V-Fe):** Matriz química pasiva extendida por la primera pared para absorber millones de litros de isótopos de hidrógeno en segundos.
- **[SV-3.5] (Vacío Tri-Híbrido y Criotrampas a 4 K):** Soporte perimetral con sopladores secos, turbobombas MagLev y fisisorción de Carbón Activado.
- **[SV-3.6] (Permeación Continua por Membrana de Paladio):** Despliegue de los difusores capilares de Pd-Ag para filtrar isótopos valiosos sin centrifugadoras.
- **[SV-3.7] (Bombeo de Contención contra Intercambio de Carga Fase 1):** Sobredimensionamiento extremo de turbobombas en el inyector para despejar la estela de gas frío y blindar el vuelo del plasma.
- **[SV-5.9] (Arrastre por Gas Inerte a Contracorriente - Helium Sparging):** Inyección de la densa niebla de micro-burbujas en las torres de sal para multiplicar el área interfacial de exsolución.
- **[SV-5.10] (Enclavamiento Isométrico de Membranas Pd-Ag):** Candado de seguridad para forzar la inyección presurizada hacia los filtros exclusivamente a **400 °C**.

5.3. Auditoría de Soluciones Descartadas del Capítulo 6

El diseño del Ecosistema UHV repudia de forma estricta los siguientes antipatronos de ingeniería:

- **[SD-3.1] (Materiales de Alta Superficie Específica - Fieltros):** Prohibimos el uso de mallas metálicas para asimilar tolerancias, ya que actúan como esponjas masivas de gas (fugas virtuales crónicas).
- **[SD-3.2] (Almenado Mecánico Ciego):** Se prohíbe fijar cerámicas sobre surcos cerrados sin vías asintóticas de escape para el aire atrapado.
- **[SD-3.6] (Criotrampeo por Co-Deposición de Argón):** Se prohíbe inyectar niebla de Argón para forzar la congelación del Helio, ya que su reflujo contaminaría letalmente el núcleo de fusión.
- **[SD-3.7] (Laberintos de Sombra para Captadores):** Queda prohibido ocultar las aleaciones químicas NEG tras geometrías ciegas que asfixian la conductancia aerodinámica molecular.
- **[SD-3.8] (Regeneración UHV en Lote - Parada de Planta):** Se rechaza congelar la generación apagando la central para hornear los equipos. La regeneración la asumen los módulos rotativos en fase Valle (Arbitraje Dinámico).
- **[SD-5.4] (Hidrociclones de Alta Velocidad para FLiBe):** Evitamos forzar la sal pesada a girar en embudos restrictivos a miles de RPM para expulsar el gas Tritio.
- **[SD-5.10] (Exsolución Gravitatoria Pura - Vacío Simple):** Queda prohibido depender de simples torres huecas al vacío sin arrastre activo de burbujas de Helio.

- **[SD-5.11] (Ciclado Térmico Diario de Purificadores UHV):** Se rechaza permitir que las celdas de Paladio-Plata se enfríen por la noche manteniendo presiones residuales de gas, evitando el estallido de la red cristalina.
-

(E). Isla de Potencia Civil y Sumidero Térmico (BOP)

§ 1. Resumen Operativo y Topología Global

El Capítulo E rige la sala de máquinas y el sumidero térmico definitivo de la central. Debemos imaginar este sistema como un inmenso convertidor de energía industrial, completamente libre de radiación, encargado de traducir el calor suavizado y los pulsos eléctricos brutos del sector nuclear en electricidad alterna perfectamente síncrona para la red pública.

Para lograrlo, el bloque civil se desacopla de la violencia del reactor mediante dos estrategias. Por un lado, emplea una piscina de almacenamiento calórico masivo (TES) basada en sales fundidas baratas que actúa como un volante de inercia térmica para una turbina de ciclo cerrado impulsada por Dióxido de Carbono Supercrítico (**sCO₂**). Por otro lado, emplea alternadores de pulso compensado para estabilizar la inyección directa de los frenos electromagnéticos. Para garantizar la independencia hídrica, el rechazo final de calor se vierte a la atmósfera mediante aerorrefrigeradores secos. Están apoyados por un chiller de absorción de Bromuro de Litio (LiBr) que mantiene el gas denso y frío antes de la compresión, blindando la rentabilidad comercial frente a las olas de calor estivales.

§ 2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)

Para maximizar el rendimiento eléctrico comercial independizando la central de las fluctuaciones de la red externa, la isla de potencia se rige por las siguientes fronteras físicas:

Input (Requisitos de Carga y Recepción):

- **Foco Térmico Inerte:** Recepción de un flujo constante de calor a **590 °C** transportado por el circuito de Helio intermedio.
- **Foco Eléctrico Pulsante:** Recepción de violentas crestas de alto amperaje a una frecuencia de **4 Hz**, procedentes de las toberas convertidoras DEC.
- **Retorno del Compresor:** Suministro de **sCO₂** recuperado tras el enfriamiento a una isoterma estricta de **32 °C**.

Output (Entregables de Infraestructura):

- **Inyección Eléctrica Neta:** Entrega comercial a la red de **271 MWe netos** (Fase Pico) y **86 MWe netos** (Fase Valle).

- **Parámetros Máximos del Ciclo:** Operación termodinámica de la turbina fijada a una presión de **150 bar** y **550 °C**.
- **Eficiencia Global de Planta:** Conversión de energía térmica a eléctrica civil estabilizada en el **46.2%**.
- **Resiliencia ante Apagón (*Load Rejection*):** Capacidad pasiva de absorber el 100% de la potencia térmica total del reactor (**933.1 MWth**) durante **35.8 minutos** consecutivos ante una caída de la red nacional, saturando el salto térmico de seguridad de las sales TES.

§ 3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)

La isla de potencia civil se despliega extramuros en un único nivel pavimentado, utilizando exclusivamente maquinaria turbocompresora y electrónica de catálogo probada en el sector petroquímico y naval.

Integración de Geometría y Layout (El Bloque de Carga Base): Los intercambiadores PCHE de Helio-sCO₂ se instalan adyacentes al búnker de almacenamiento TES. Las tuberías principales alimentan los patines (*Skids*) de la turbina Brayton de alta presión. El flujo de gas de escape se enruta hacia las bancadas perimetrales de aerorrefrigeradores. Toda la electrónica de estado sólido que gestiona los generadores y alternadores se aloja en celdas extramuros fuertemente blindadas y refrigeradas.

Matriz Estratigráfica de Componentes (BOM):

- **Módulos Turbocompresores sCO₂:** Turbinas compactas de flujo axial y compresores centrífugos acoplados en un único eje de transmisión.
- **Piscinas de Almacenamiento Amortiguado (TES):** Dos macro-tanques de acero forjado que contienen **17,450 toneladas** de una mezcla eutéctica comercial de Sales de Cloruro Ternarias (**MgCl₂-KCl-NaCl**).
- **Válvulas Direccionales de Bypass:** Actuadores neumáticos de gran diámetro instalados antes de la turbina, calibrados para desviar el calor hacia los depósitos TES ante embalamientos de rotación.
- **Alternadores de Pulso Compensado (*Compulsators*):** Rotores de altísima inercia mecánica equipados con conmutadores de estado sólido para absorber el martillazo electromagnético a **4 Hz**.
- **Aerorrefrigeradores Secos de Tiro Inducido:** Baterías de radiadores aleteados atmosféricos impulsados por ventiladores eléctricos para disipar el calor residual en seco.
- **Chillers de Absorción de LiBr:** Intercambiadores evaporativos de Bromuro de Litio impulsados térmicamente por el calor de descarte (**< 100 °C**).
- **Celdas de Inmersión Bifásica:** Recintos extramuros que sumergen la electrónica de potencia y semiconductores directamente en tanques con refrigerantes dieléctricos fluorados comerciales.

§ 4. Termohidráulica, Balances y Ecuaciones Rectoras

Para procesar los **933.1 MWth** (Q_{BOP}) de potencia térmica total estabilizada que se extraen de forma global del sector nuclear (incluyendo la ganancia por multiplicación neutrónica en el manto) y convertirlos en electricidad, calculamos el caudal másico necesario de Dióxido de Carbono Supercrítico ($\dot{m}_{sCO_2}$). Asumiendo una presión de trabajo en la turbina de **150 bar**, una entrada al calentador principal a **400 °C** y una salida a **550 °C** ($\Delta T = 150$ °C) con un calor específico ponderado del fluido de 1300 J/(kg · K):

$$\dot{m}_{sCO_2} = \frac{Q_{BOP}}{C_p \cdot \Delta T}$$

$$\dot{m}_{sCO_2} = \frac{933.1 \times 10^6 \text{ W}}{1300 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} \cdot 150 \text{ K}} \approx \mathbf{4785.13 \text{ kg/s}}$$

Con este caudal másico masivo y una eficiencia isentrópica del ciclo Brayton cerrado certificada en el **46.2%**, la planta produce una potencia de **431 MWe brutos**. Tras restar los **160 MWe estables** de las cargas parasitarias fijas asignadas al soporte vital extramuros (baterías de vacío MagLev, sistemas de pre-compresión de la refinería y la colosal planta criogénica de Helio a 4 K), el sistema clava la inyección comercial neta en su bus público de forma exacta:

$$P_{neta} = (Q_{BOP} \cdot \eta) - P_{parasitaria} = (933.1 \text{ MWth} \cdot 0.462) - 160 \text{ MWe} \approx \mathbf{271.1 \text{ MWe netos}}$$

Ante un rechazo súbito de la carga eléctrica por colapso de la red nacional (*Load Rejection*), las válvulas neumáticas de bypass aíslan la turbina de sCO₂ y desvían el 100% de la energía térmica del reactor hacia las **17,450 toneladas** (m_{sal}) de sales de cloruro ternarias amortiguadoras. Con un calor específico de la mezcla eutéctica de 1150 J/(kg · K), calculamos el tiempo límite de supervivencia pasiva del sistema antes de saturar el sumidero térmico civil ($\Delta T_{TES} = 100$ °C):

$$t_{supervivencia} = \frac{m_{sal} \cdot C_{p,sal} \cdot \Delta T_{TES}}{Q_{BOP}}$$

$$t_{supervivencia} = \frac{17.45 \times 10^6 \text{ kg} \cdot 1150 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} \cdot 100 \text{ K}}{933.1 \times 10^6 \text{ W}} \approx \mathbf{2150 \text{ segundos} \approx 35.8 \text{ minutos}}$$

Este colchón pasivo de más de media hora otorga un margen temporal de seguridad crítico para que el SCADA module la cadencia de la matriz Gatling o ejecute un apagado ordenado de los reactores sin provocar transitorios térmicos destructivos en la calderería.

§ 5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones

5.1. Resolución de Riesgos del Capítulo 5

El Balance de Planta Civil (BOP) neutraliza las agresiones externas e internas aplicando la siguiente matriz de contramedidas:

- **Desafío Técnico (Fatiga Cíclica Isocórica por Latidos Térmicos):** El aporte calórico que llega desde el foso intermedio aún acarrea cierta inestabilidad térmica. Bombear este flujo directo a la turbina civil provocaría fatiga termoelástica severa en los álabes de **sCO₂**.
- **Contramedida de Diseño:** Intercalamos la piscina de amortiguación pasiva TES [SV-6.1]. Las **17,450 toneladas** de sales absorben las fluctuaciones remanentes, actuando como un inmenso condensador de calor para entregar una isoterma mansa e inalterable a **550 °C**.
- **Desafío Técnico (El Martillazo Eléctrico de la Conversión Directa):** Aunque cada Tobera DEC individual frena un plasma solo **una vez cada 7.5 segundos**, la arquitectura Gatling dispara la matriz de tubos activos de forma secuencial y desfasada. Esto provoca que la red recolectora central reciba latidos de gigavatios electromotrices a una frecuencia agregada de **4 Hz**. Si esta violencia eléctrica bruta se inyectara directamente al tendido público o a la instrumentación interna, fundirían los transformadores y reventarían la sincronía comercial.
- **Contramedida de Diseño:** Implementamos Alternadores de Pulso Compensado [SV-6.5]. La violencia eléctrica bruta de la matriz DEC se inyecta en estatores acoplados a pesados volantes de inercia mecánicos de estado sólido. Los rotores absorben el golpe acelerándose y devuelven una onda de corriente alterna totalmente estabilizada. Esta onda **no se vierte a la red pública**; alimenta un bus eléctrico cerrado y aislado destinado a sostener el altísimo consumo parasitario de los generadores de radiofrecuencia (ICRH). Esto aísla a la ciudad del violento bucle nuclear, permitiendo que sea exclusivamente la turbina **sCO₂** la que inyecte sus megavatios comerciales netos de forma limpia e independiente.
- **Desafío Técnico (Embalamiento y Destrucción por Colapso de Red - Load Rejection):** Si la red eléctrica nacional sufre un apagón, la turbina deja de encontrar resistencia electromagnética. Al seguir recibiendo el gas a alta presión, se aceleraría libremente hasta estallar por pura fuerza centrífuga.
- **Contramedida de Diseño:** Las válvulas de alivio rápido aíslan la turbina y desvían el 100% de la energía térmica hacia el amortiguador TES. Gracias al colchón pasivo calculado de **41.8 minutos**, la planta absorbe el colapso sin requerir un apagado de emergencia inmediato del reactor nuclear.
- **Desafío Técnico (Muro Termodinámico Estival por Dilatación de Gas):** El rendimiento del compresor de **sCO₂** depende críticamente de la temperatura de succión. Si la temperatura atmosférica exterior sube en verano, el **sCO₂** se dilata y se aleja de su punto crítico, exigiendo al compresor un **40%** más de electricidad para bombear la misma masa.
- **Contramedida de Diseño:** Desplegamos el subenfriamiento activo impulsado por calor residual [SV-6.9]. Un Chiller de **LiBr** recupera el calor pasivo descartado de la propia turbina para generar frío útil. Obliga a clavar la temperatura de entrada del **sCO₂** estrictamente a **32 °C**, blindando la eficiencia comercial neta contra las olas de calor sin consumir electricidad.
- **Desafío Técnico (Fusión de Electrónica de Alta Potencia):** Los semiconductores que gestionan los alternadores manejan densidades de corriente masivas y requieren refrigeración líquida ex-

trema. Acercarlos a los fosos nucleares expone sus líquidos fluorados a la radiación, originando ácido que disuelve las placas base.

- **Contramedida de Diseño:** Se exige la Inmersión Bifásica Extramuros [SV-6.6]. Sumergimos los componentes en dieléctricos fluorados ubicándolos estrictamente fuera del escudo biológico de la planta, asegurando su supervivencia termoquímica.

5.2. Invocación de Soluciones Validadas del Capítulo 6

El diseño de la Isla de Potencia ampara su viabilidad en las siguientes directrices consolidadas:

- **[SV-6.1] (Amortiguación Activa TES en Sales de Cloruro Ternarias):** Despliegue del colchón térmico pasivo de **17,450 toneladas** de cloruros ($\text{MgCl}_2\text{-KCl-NaCl}$) para aplanar la isoterma base.
- **[SV-6.5] (Alternadores Compulsados de Volante Inercial):** Uso de rotores de alta inercia de estado sólido para absorber y rectificar los violentos latidos electromagnéticos a 4 Hz del DEC.
- **[SV-6.6] (Inmersión Bifásica Extramuros):** Protección térmica de la electrónica hiperdensa sumergiéndola en refrigerantes dieléctricos en zonas civiles puramente seguras.
- **[SV-6.8] (Aerorrefrigeración Seca de Tiro Inducido):** Baterías de radiadores de ventilación atmosférica para remover el calor terminal eludiendo el consumo e impacto hídrico.
- **[SV-6.9] (Subenfriamiento Activo por Absorción de LiBr):** Chiller accionado por calor pasivo de descarte para estabilizar la succión del compresor mecánicamente a **32 °C**.

5.3. Auditoría de Soluciones Descartadas del Capítulo 6

El diseño de la Isla de Potencia repudia de forma estricta los siguientes antipatronos de ingeniería:

- **[SD-6.1] (Filtros TES sobre Rocas Silíceas / Cuarцитas):** Se prohíbe el uso de cuarcitas estructurales como colchón térmico, ya que su contacto a 600 °C originaría Tetrafluoruro de Silicio gaseoso radiactivo.
- **[SD-6.2] (Almacenamiento Masivo en Sal FLiBe Primaria):** Queda prohibido usar la costosa sal primaria radiactiva enriquecida para llenar los tanques inerciales térmicos, preservando el CAPEX.
- **[SD-6.3] (Amortiguadores basados en Supercondensadores EDLC):** Se descarta usar condensadores químicos para absorber las pulsaciones a 4 Hz del DEC, ya que su electrolito herviría explotando térmicamente.
- **[SD-6.4] (Inmersión Electrónica en Fluidos Fluorados Intramuros):** Se prohíbe ubicar los tanques de control dieléctrico cerca del foso biológico neutrónico para evitar la hidrólisis radiactiva letal (HF).
- **[SD-6.7] (Torres de Enfriamiento Evaporativas Húmedas):** Se rechaza tajantemente el uso de refrigeración hídrica evaporativa para garantizar la independencia geográfica de la planta.

- **[SD-6.8] (Almacenamiento Masivo en Sales de Nitrato a $> 565\text{ }^{\circ}\text{C}$):** Se prohíbe operar con sales *Solar Salt* clásicas a las isotermas nominales para evitar su gasificación explosiva por disociación endotérmica.
 - **[SD-6.9] (Enfriamiento Sensible Simple mediante Aire Ambiente):** Se prohíbe depender exclusivamente del aire atmosférico directo para enfriar el sCO_2 , asumiendo la ineficiencia estructural durante el verano.
-

(F). Soporte Vital Criogénico y Aislamiento Magnético (Helio a 4 K)

§ 1. Resumen Operativo y Topología Global

El Capítulo F rige el sistema inmunológico y el soporte vital electromagnético de la central. Debemos imaginar este circuito como una inmensa planta de refrigeración extrema cuya misión es sostener el estado superconductor de las bobinas de Niobio-Titanio (**NbTi**) a **4 K ($-269\text{ }^{\circ}\text{C}$)**, aisladas a escasos centímetros de una cámara de combustión que late a **600 $^{\circ}\text{C}$** .

El desafío es dual y colosal: el imán debe sobrevivir al colosal calor radiante estático y, simultáneamente, al bombardeo inductivo (corrientes de Foucault) provocado por los disparos del plasma a **4 Hz**. Para evitar un colapso térmico masivo (*Quench*), la central adopta un diseño de “Muñeca Rusa” térmica y electromagnética. Interpone gruesos escudos amortiguadores de Bronce-Aluminio, barreras de vacío AMMLI Todo-Metal, y escudos activos de Nitrógeno Líquido a **80 K**. Esta estratificación frena la energía invasiva de forma escalonada para que se estrelle contra sucesivas trincheras antes de rozar el frágil Helio, protegiendo así el vital factor de carga de la planta civil y limitando el consumo eléctrico parasitario.

§ 2. Parámetros de Diseño y Fronteras de Sistema (Input / Output)

Para garantizar la estabilidad del corsé de **6.0 T** y mantener a raya los megavatios de penalización parasitaria, el ecosistema criogénico se rige por las siguientes fronteras físicas:

Input (Requisitos de Carga y Recepción):

- **Foco de Calor Invasivo (Térmico):** Carga residual absorbida por conducción infrarroja desde el chasis estructural a **600 $^{\circ}\text{C}$** .
- **Foco de Calor Invasivo (Electromagnético):** Carga parasitaria inducida (Calor de Joule) por la fluctuación del campo magnético a **4 Hz (*AC Losses*)**.
- **Potencia Eléctrica Parasitaria:** Límite máximo de consumo asignado a los compresores criogénicos dentro de los **160 MWe** del presupuesto de soporte vital global.
- **Gas de Retorno:** Flujo de Helio gaseoso calentado a $\sim 20\text{ K}$ procedente de los circuitos de escape

de las bobinas.

Output (Entregables de Infraestructura):

- **Suministro Primario (CICC):** Entrega ininterrumpida de Helio supercrítico a **4 K** hacia el interior de las vainas conductoras.
- **Suministro Secundario (Escudos Térmicos):** Inyección continua y escalonada de Nitrógeno Líquido (LN2) a **80 K** hacia la pantalla exterior, y de Helio Gaseoso a **20 K** hacia la pantalla interior reflectora, cortando la cascada de Carnot.
- **Resiliencia ante Quench:** Capacidad de aislar galvánicamente un módulo en milisegundos, evacuando gigajulios de energía magnética en bancos de resistencias extramuros sin fundir la central.

§ 3. Anatomía Industrial, Layout y Ecosistema COTS (BOM)

El sistema repudia las complejas piscinas de baño abierto (*Pool Boiling*) y el aislamiento plástico. Apuesta por refrigeración de flujo forzado, metalurgia avanzada y componentes estandarizados aeroespaciales.

Integración de Geometría y Ejes (Las Cajas Frías Modulares): La maquinaria de licuefacción se segmenta en patines compresores y Cajas Frías de Expansión distribuidas a lo largo de los pasillos logísticos extramuros. Inyectan el criógeno mediante conductos al vacío que penetran el escudo biológico superior para conectar verticalmente con cada clúster. La red eléctrica de potencia se deriva hacia bancos de resistencias ciegos en los exteriores de la planta.

Matriz Estratigráfica de Componentes (BOM):

- **Ciclo de Licuefacción (Brayton Inverso):** Turbocompresores y turboexpansores con cojinetes de gas dinámico operando a más de 100,000 RPM, sin desgaste mecánico ni lubricantes.
- **Amortiguador Bimetálico Primario:** Cilindros masivos de aleación de **Bronce-Aluminio** operando a **600 °C**. Envuelven la cámara primaria de vacío para asfixiar las macro-corrientes de Foucault antes del criostato.
- **Red de Distribución (CICC de CuNi):** Cordones trenzados de filamentos de **NbTi**. Forjados innegociablemente dentro de una vaina resistiva de **Cuproníquel (CuNi)**. El Helio líquido corre a alta presión por el hueco central de la vaina.
- **Escudos Activos Intermedios (Arquitectura Dual):** Doble camisa térmica abrazando el exterior del criostato magnético. La camisa exterior de cobre se enfría activamente por tubos soldados de LN2 a **80 K**. Inmediatamente detrás, una segunda camisa interceptora se alimenta con Helio Gaseoso pre-enfriado a **20 K**. Esta estratificación asfixia la hemorragia radiativa antes de que roce la zona crítica.
- **Soportes de Masa Fría (Cortafuegos Conductivos):** Puntales de suspensión mecánica forjados en **Titanio Grado 5 anodizado (Ti-6Al-4V)** para eludir la conducción térmica fonónica.
- **Aislamiento Multicapa AMMLI:** Pantallas reflectoras intercaladas Todo-Metal, basadas en finísi-

mas láminas de Aluminio-Litio separadas por polvo cerámico de Si_3N_4 .

- **Interruptores de Descarga IGCT:** Bancos de tiristores de estado sólido y diodos de rueda libre acoplados a resistencias extramuros masivas para la evacuación del campo.
- **Baterías de Alivio Rápido Criogénico (QRV y Quench Tanks):** Matrices de Discos de Ruptura calibrados en paralelo con Válvulas de Alivio Rápido instaladas en los colectores del Helio. Conectan la vaina de alta presión del cable superconductor directamente con inmensos globos de recuperación (Tanques de Expansión) ubicados en el exterior del edificio, garantizando el rescate del gas estratégico sin reventar la matriz mecánica.
- **Soportes de Masa Fría (Cortafuegos Conductivos):** Puntales forjados en **Titanio Grado 5 anodizado (Ti-6Al-4V)**. Repudian la fijación rígida monolítica; se mecanizan con **geometría de láminas flexibles (Flexplates)** para eludir la conducción térmica fonónica mientras asimilan la colosal contracción térmica de la masa fría sin sufrir rotura por cizalladura.

§ 4. Termodinámica, Electromagnetismo y Ecuaciones Rectoras

La justificación matemática de este capítulo demuestra por qué es de vida o muerte para el LCOE (Coste Nivelado de la Energía) frenar cualquier vatio de calor (térmico o inductivo) que intente colarse en la zona de **4 K**.

La termodinámica impone un castigo brutal para bombear calor desde temperaturas cercanas al cero absoluto hacia la temperatura ambiente. El Trabajo eléctrico (W_{req}) requerido por los compresores para extraer una cantidad de calor invasivo (Q_{in}) se rige por el Límite de Carnot ajustado a la eficiencia electromecánica real (η_c) de las plantas criogénicas:

$$W_{req} = Q_{in} \cdot \left(\frac{T_{caliente} - T_{frio}}{T_{frio}} \right) \cdot \frac{1}{\eta_c}$$

Sustituyendo los valores del entorno ($T_{caliente} \approx 300 \text{ K}$, $T_{frio} = 4 \text{ K}$) y asumiendo una eficiencia realista para turboexpansores de catálogo ($\eta_c \approx 0.20$ o 20% del límite de Carnot):

$$W_{req} = Q_{in} \cdot \left(\frac{300 - 4}{4} \right) \cdot \frac{1}{0.20} = Q_{in} \cdot (74) \cdot 5 = 370 \cdot Q_{in}$$

La ecuación arroja el despiadado **Multiplicador de Penalización de 370**. Por cada mísero **1 vatio** de calor que roce los imanes a **4 K**, la central debe gastar **370 vatios** de electricidad valiosa para expulsarlo.

La segunda ecuación física rige la estabilidad del propio magneto frente al latido termonuclear a **4 Hz**. Un *Quench* ocurre si la temperatura del cable superconductor supera su umbral crítico ($\sim 9 \text{ K}$ a **6.0 T**). El margen de temperatura (ΔT_{margen}) es de apenas **5 grados**.

Si las corrientes cruzadas variables (dI/dt) penetraran la vaina del superconductor, generarían un Calor de Joule local (P_{joule}) según:

$$P_{joule} = I^2 \cdot R$$

Al emplear camisas de **Cuproníquel (CuNi)**, se eleva la resistencia (R) transversal del cable artificialmente, ahogando las corrientes inducidas sin entorpecer el flujo superconductor central. Simultáneamente, el uso de **Helio Supercrítico** en la topología CICC garantiza un enfriamiento forzado convectivo denso, barriendo el calor sin permitir la fase burbuja.

§ 5. Resiliencia Sistémica y Mitigación de Fricciones

5.1. Resolución de Riesgos del Capítulo 5

El Soporte Vital se blinda contra el colapso electromagnético y termomecánico aplicando la siguiente matriz de contramedidas:

- **Desafío Técnico (Ebullición Interna por Inducción Magnética a 4 Hz):** El reactor late **4 veces por segundo**. Si usamos tubos de acero estándar para los imanes, el pulso electromagnético inducirá corrientes de Foucault masivas, hirviendo el Helio líquido desde el interior del cable y destruyendo el imán (*Quench*).
- **Contramedida de Diseño:** Estrangulamos el electromagnetismo invasivo [SV-2.1]. Envolvemos la cámara caliente con cilindros masivos de Bronce-Aluminio (escudo de Foucault macroscópico). A nivel microscópico, los cables CICC se forjan con vainas de **Cuproníquel**, estrangulando las corrientes locales cruzadas sin bloquear el Helio.
- **Desafío Técnico (Evaporación de Gigajulios en caso de Quench):** Si un imán de **6.0 T** pierde su superconductividad repentinamente, su colosal campo magnético se convierte en calor óhmico en microsegundos, fundiendo toneladas de acero y volatilizando la galería.
- **Contramedida de Diseño:** Aplicamos una abscisión bimodal (eléctrica y fluidica) [SV-2.2]. A nivel eléctrico, sondas analógicas monitorizan el voltaje transversal y disparan interruptores IGCT en milisegundos, desviando los gigajulios magnéticos hacia inmensos bancos de resistencias pasivas extramuros. A nivel termodinámico, para evitar que la inevitable transición de fase del Helio estalle la vaina por expansión isocórica (expansión $700\times$), los Discos de Ruptura (Burst Disks) del colector CICC ceden instantáneamente, ventilando la sobrepresión hacia los Quench Tanks exteriores. Esta doble acción salva la integridad electromagnética y mecánica del reactor.
- **Desafío Técnico (Asado Infrarrojo de las Bobinas a 4 K):** El vacío impide que el aire transporte calor por convección, pero no detiene la radiación infrarroja emitida por la cámara que brilla a **600 °C**. Los fotones viajarían por el vacío e impactarían contra la masa fría.
- **Contramedida de Diseño:** Aplicamos intercepción escalonada [SV-10.2]. Entre el tubo caliente y el imán, interponemos dos escudos térmicos activos. El primer escudo sacrifica Nitrógeno Líquido barato para asimilar el golpe infrarrojo primario a **80 K** (extraer calor aquí es 15 veces más barato que a 4 K). El calor remanente que logra cruzar impacta contra un segundo escudo bañado por

Helio Gaseoso a **20 K**. Esta doble frontera térmica bloquea y agota más del 90% del flujo radiativo, blindando la planta a 4 K de la sobrecarga. Además, blindamos el conjunto con pantallas AMMLI [SV-10.1] Todo-Metal, inyectando polvo de Si_3N_4 para evitar el contacto físico.

- **Desafío Técnico (Fuga de Calor por Conducción Estructural):** La masa de los electroimanes a **4 K**, que pesa toneladas, debe suspenderse rígidamente dentro de su propia carcasa exterior de vacío (criostato) anclada a la losa civil a temperatura ambiente, garantizando que el corsé magnético jamás toque el tubo de acero a **600 °C** que desliza por su interior (doctrina del *Túnel Fantasma*). Aun así, si se usaran soportes de acero inoxidable convencionales para suspender los imanes contra su propia carcasa, estos actuarían como una autopista térmica drenando el calor de la nave hacia el Helio.
- **Contramedida de Diseño:** Se suspende la masa fría utilizando tensores forjados en Titanio anodizado [SV-10.3]. Esta aleación aeroespacial (**Ti-6Al-4V**) aporta una altísima resistencia mecánica pero ahoga la conducción fonónica. El anodizado microporoso eleva la resistencia de contacto, aislando el imán de la temperatura ambiental de la nave logística de forma puramente estructural, sin usar plásticos orgánicos que se pulverizarían por la radiación neutrónica.
- **Desafío Técnico (Asfixia Criogénica por Vapor Lock en Baños Abiertos):** Sumergidas en bañeras abiertas (*Pool Boiling*), el latido acústico induciría ebullición. Las burbujas expulsarían al líquido aislante (*Vapor Lock*) secando tramos del cable y desatando un colapso térmico.
- **Contramedida de Diseño:** La topología CICC emplea Helio Supercrítico forzado. Al ser un fluido a alta presión sin estado gaseoso diferenciado, las burbujas no pueden existir, garantizando un baño íntimo e inquebrantable a los filamentos de NbTi.

5.2. Invocación de Soluciones Validadas del Capítulo 6

El diseño del Soporte Vital ampara su operatividad electromecánica en las siguientes directrices consolidadas:

- [SV-2.1] (**Amortiguación Bimetálica y Matriz CICC CuNi**): Despliegue del escudo primario de Bronce-Aluminio y vainas resistivas de Cuproníquel para asfixiar las macro y micro-corrientes de Foucault originadas a 4 Hz.
- [SV-2.2] (**Abscisión IGCT de Estado Sólido**): Matriz de tiristores y diodos de rueda libre acoplada a resistencias extramuros para vaciar el campo magnético de forma segura durante un *Quench*.
- [SV-10.1] (**Aislamiento Multicapa Todo-Metal AMMLI**): Erradica los polímeros aeroespaciales convencionales, empleando pantallas autoportantes de Aluminio-Litio pulido espejo inalterables bajo radiación.
- [SV-10.2] (**Intercepción Térmica Escalonada - Bypass de Carnot**): Evade el letal multiplicador de penalización de 370x extrayendo la mayor parte de la carga térmica parasitaria en barreras previas a **80 K**.

- **[SV-10.3] (Tirantes Acopladores de Cizalladura en Ti-6Al-4V):** Sustitución absoluta del acero y los polímeros por sensores de titanio anodizado para ahogar la conducción térmica por contacto.

5.3. Auditoría de Soluciones Descartadas del Capítulo 6

El Soporte Vital Criogénico repudia de forma estricta los siguientes antipatronos de ingeniería:

- **[SD-2.1] (Encamisado Metálico Masivo en Bobinas Pulsantes):** Queda prohibido sellar los imanes dentro de camisas macizas ciegas. Absorberían el colosal pulso inductivo y se fundirían instantáneamente por calor de Joule.
- **[SD-10.1] (Aislamiento Polimérico MLI Convencional - Kapton/Mylar):** Queda terminantemente prohibido el uso de plásticos aluminizados. Los neutrones rápidos rompen sus enlaces covalentes (Radiólisis), inundando el vacío con gases de carbono e hidrógeno y reventando el aislamiento del criostato.
- **[SD-10.2] (Soportes de Carga Continuos en Acero Austenítico):** Se rechaza anclar los electroimanes mediante bloques monolíticos o pilares de acero. Su alta conductividad evaporaría el Helio en segundos.
- **[SD-10.3] (Enfriamiento Monofásico Único a 4 K):** Evitamos simplificar la red criogénica eliminando las barreras de Nitrógeno. Absorber todo el calor radiante directamente a 4 K consumiría más megavatios parasitarios que los que produce la propia central.

(G). Auditoría de Coherencia Transversal y Cierre de Planta

§ 1. Objetivo de la Auditoría Sistémica

El Capítulo G constituye la validación operativa definitiva de la planta extramuros. Su misión es verificar de forma encadenada los cinco nodos de transferencia termodinámica, logística y eléctrica entre los macro-sistemas detallados en los capítulos anteriores (A hasta F). Este análisis audita el balance de masas, el flujo de calor y el presupuesto eléctrico parasitario general. Certifica la ausencia de cuellos de botella, pérdidas de carga injustificadas o asimetrías de diseño que pudieran comprometer la viabilidad comercial y radiológica de la central RIF-1.

§ 2. Transferencia Térmica y Barométrica (Flujo de Calor)

2.1. Bucle FLiBe (B) -> Foso Intermedio (C)

- **Termodinámica de Frontera:** Transición perfecta y coherente. El Bucle Primario consolida los **933.1 MWth** de potencia térmica total (resultado de los 800 MWth de fusión bruta más la ganancia exotérmica por multiplicación neutrónica en el Berilio/Litio) y homogeniza la sal a **600 °C**. El Foso Intermedio de Helio recibe este flujo íntegro en los intercambiadores PCHE, asumiendo una caída térmica de transferencia altamente eficiente de apenas **10 °C** y entregando el gas a **590 °C**.

- **Mecánica de Barrera Inversa:** Coherencia de presiones validada. La sal primaria radiactiva entra a **5 bar**; el gas Helio del foso intermedio empuja a **100 bar**. La rotura por fatiga de un microcanal provocaría invariablemente una inyección de gas inerte hacia la sal. Hace físicamente imposible una fuga de líquido contaminado hacia la zona civil. El sistema es termomecánicamente invulnerable a invasiones desde el primario.

2.2. Foso Intermedio (C) -> Isla de Potencia sCO₂ (E)

- **Escalón de Protección Térmico:** El Foso Intermedio entrega la energía en forma de gas inerte a **590 °C**. La Isla de Potencia absorbe esta entalpía limitando la temperatura máxima de la turbina comercial a unos conservadores **550 °C**. Este escalón térmico de **40 °C** absorbe las ineficiencias del intercambiador. Garantiza que el **sCO₂** no sufra disociación ni degrade los sellos comerciales de la turbina.
- **Escalera Barométrica Definitiva:** Auditoría superada. El lazo intermedio de Helio opera a **100 bar**, mientras que el lazo civil de **sCO₂** opera a **150 bar**. Este diferencial de **50 bar** impone una segunda barrera física absoluta. Ante cualquier catástrofe en los intercambiadores, el fluido limpio invadirá el foso radiactivo, jamás a la inversa.
- **Química de Frontera:** La barrera de zeolita y el dopaje de Oxígeno aseguran que el 100% del Tritio fugado se oxide y quede atrapado como agua sólida antes de llegar al PCHE civil. La Isla de Potencia opera con un índice de contaminación radiológica de **0.00 Bq**, permitiendo el mantenimiento rutinario sin blindaje.

§ 3. Cierre del Ciclo de Combustible (Balance de Masas)

3.1. Extracción UHV (D) -> Inyector del Reactor (Fase 1)

- **Sinergia Extractiva Dual:** Balance de evacuación validado. El requisito termodinámico para el volumen real de la máquina (602 m^3) exige extraer un mínimo de **924,595 L/s** en **7.5 segundos**. El diseño lo supera ampliamente al repudiar el bombeo en la zona caliente y delegar la captura al **Transporte Balístico de Masa** hacia los plenums terminales. Allí, una superficie escalada de **50 m²** de paneles extramuros de NEG a **200 °C** absorbe el hidrógeno a una tasa de **1,000,000 L/s**. Esto libera a las turbobombas MagLev perimetrales para dedicarse exclusivamente al barrido del Helio inerte hacia las criotrapas a **4 K**.
- **Autosuficiencia Isotópica:** La refinería extramuros no sufre estrangulamientos. Las membranas de Paladio-Plata a **400 °C** filtran el Deuterio y el Tritio sin recurrir a centrifugadoras de alto consumo. El combustible purificado y licuado al **99.99%** se bombea directamente de vuelta a las válvulas dosificadoras del Inyector (Fase 1). La planta cierra su ciclo de masa in situ gracias a la cría de Tritio en el FLiBe y a la destilación capilar, eliminando la dependencia logística exterior durante su vida útil.

§ 4. Presupuesto Eléctrico Parasitario (Balance Financiero)

4.1. Generación Civil (E) -> Soporte Vital Interno (D y F)

- **Generación Bruta:** La turbina Brayton de la Isla de Potencia transforma el calor con un **46.2%** de eficiencia termodinámica nominal, generando un total de **431 MWe brutos**.
- **Consumo Civil Asignado:** El soporte criogénico superconductor a **4 K** (castigado por el multiplicador termodinámico de 370x), junto con las inmensas plantas de bombeo MagLev y los hornos de Paladio de la refinería isotópica, drenan un bloque máximo estabilizado de **160 MWe** desde el alternador comercial.
- **Aislamiento Parasitario Nuclear:** El colosal consumo de la inyección de radiofrecuencia (ICRH), estimado en **~248 MWe**, queda estrictamente excluido de esta contabilidad civil. Su demanda se autoabastece del bucle aislado de la Tobera DEC a través de los Alternadores de Pulso Compensado, garantizando que el frente electromagnético nuclear jamás vampirice a la turbina térmica.
- **Sincronización de OPEX:** El balance matemático final de la red comercial ($431 \text{ MWe} - 160 \text{ MWe}$) arroja exactamente **271 MWe netos**. Estos megavatios quedan libres para su inyección ininterrumpida en la red pública durante la Fase Pico, certificando el modelo de rentabilidad (LCOE) de la arquitectura.

§ 5. Continuidad Operativa y Logística (Factor de Carga)

5.1. Nave en Espiga (A) -> Mantenimiento en Celda Caliente

- **Operación Simultánea y Resiliencia Comercial:** La topología en espiga a **45°** demuestra su viabilidad transversal optimizando el CAPEX. Si un cartucho sufre fatiga atómica, el SCADA activa los *Freeze Seals* para aislarlo fluídicamente. A continuación, ejecuta la extracción bimodal: el cartucho avanza axialmente **1.25 m** para liberarse del corsé magnético y se desplaza lateralmente hacia el pasillo técnico diagonal de **8 m** de anchura libre. Desde este corredor maniobrable, rueda longitudinalmente hasta desembarcar en la inmensa avenida perimetral exterior de **18 m**, donde las grúas lo trasladan a la Celda Caliente. Toda esta maniobra logística ocurre mientras los reactores adyacentes continúan disparando plasmas y facturando carga base comercial ininterrumpida.
- **Cierre de Auditoría Global:** Toda esta maniobra logística pesada ocurre de forma segura gracias a la rodadura sobre losetas de **Si₃N₄**. Simultáneamente, los reactores paralelos del clúster continúan disparando plasmas balísticos y fluyendo sal a **600 °C** hacia los intercambiadores. La central garantiza constructivamente que el daño atómico y las labores de mantenimiento rutinario jamás compitan ni detengan la facturación de carga base comercial.